

## 各種設備の仕様及び稼働年数

## 1. 電気設備（受変電設備）の仕様

学校名	需要設備 (KVA)	受電電圧 (V)
伊太小学校	80	6,600
神座小学校	100	6,600
伊久美小学校	300	6,600

## 2. 給水設備（受水槽・高置水槽）の仕様

学校名	受水槽		高置水槽	
	構造	総容量 (t)	構造	総容量 (t)
伊太小学校	FRP パネル	4.0	ステンレス	2.3
神座小学校	FRP パネル	6.0	FRP パネル	4.0
伊久美小学校	ステンレス	9.0	—	—

## 3. 浄化槽の仕様

学校名		設置年月日	処理方式		人槽	m <sup>3</sup> /日
伊太小学校	校舎	H26.10	接触ろ床方式	合併	25	5.00
	体育館	S54.3	分離ばっ気方式	単独	50	—
神座小学校	校舎	S56.11	分離ばっ気方式	単独	50	—
	野外トイレ	H8.9 使用開始	分離接触ばっ気方式	単独	8	—
伊久美小学校		S60.6	分離接触ばっ気方式	単独	42	—

## 4. 設備稼働年数

学校名		受変電設備	受水槽	高置水槽	浄化槽
伊太小学校	校舎	53年 (S44)	53年 (S44)	5年 (H29)	8年 (H26)
	体育館	—	—	—	43年 (S54)
神座小学校	校舎	41年 (S56)	41年 (S56)	41年 (S56)	41年 (S56)
	野外トイレ	—	—	—	26年 (H8)
伊久美小学校		3年 (R1)	37年 (S60)	—	37年 (S60)