令和元年度　　中平簡易水道水質検査結果

| 中平簡水 | 単位 | 基準値 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 検査項目 | 年/月/日 | | H31.4.9 | R1.5.15 | R1.6.11 | R1.7.9 | R1.8.20 | R1.9.10 | R1.10.8 | R1.11.12 | R1.12.10 | R2.1.14 | R2.2.4 | R2.3.10 |
| 気温 | ℃ | | 16.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 30.0 | 31.0 | 24.0 | 16.0 | 13.0 | 10.0 | 8.0 | 14.0 |
| 水温 | ℃ | | 14.0 | 18.0 | 21.0 | 21.0 | 29.0 | 28.0 | 23.0 | 16.0 | 13.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 |
| 残留塩素 | mg／l | | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.40 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.10 |
| 一般細菌 | 個／ml | ≦100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大腸菌 | | 検出されないこと | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない |
| ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 | mg／l | ≦0.003 | | | | | <0.0003 | | | | | | | |
| 水銀及びその化合物 | mg／l | ≦0.0005 | | | | | <0.00005 | | | | | | | |
| ｾﾚﾝ及びその化合物 | mg／l | ≦0.01 | | | | | <0.001 | | | | | | | |
| 鉛及びその化合物 | mg／l | ≦0.01 | | | | | 0.004 | | | | | | | |
| ﾋ素及びその化合物 | mg／l | ≦0.01 | | | | | <0.001 | | | | | | | |
| 六価ｸﾛﾑ化合物 | mg／l | ≦0.05 | | | | | <0.005 | | | | | | | |
| 亜硝酸態窒素 | mg／l | ≦0.04 | | | | | <0.004 | | | | | | | |
| ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ | mg／l | ≦0.01 | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg／l | ≦10 | | | | | 0.5 | | | | | | | |
| ﾌｯ素及びその化合物 | mg／l | ≦0.8 | | | | | 0.08 | | | | | | | |
| ﾎｳ素及びその化合物 | mg／l | ≦1.0 | | | | | <0.1 | | | | | | | |
| 四塩化炭素 | mg／l | ≦0.002 | | | | | <0.0002 | | | | | | | |
| 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | mg／l | ≦0.05 | | | | | <0.005 | | | | | | | |
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／l | ≦0.04 | | | | | <0.004 | | | | | | | |
| ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | mg／l | ≦0.02 | | | | | <0.002 | | | | | | | |
| ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／l | ≦0.01 | | | | | <0.0005 | | | | | | | |
| ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／l | ≦0.01 | | | | | <0.001 | | | | | | | |
| ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | mg／l | ≦0.01 | | | | | <0.001 | | | | | | | |
| 塩素酸 | mg／l | ≦0.6 | | <0.06 | | | 0.09 | | | <0.06 | | | <0.06 | |
| ｸﾛﾛ酢酸 | mg／l | ≦0.02 | | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | |
| ｸﾛﾛﾎﾙﾑ | mg／l | ≦0.06 | | <0.006 | | | 0.025 | | | 0.007 | | | <0.006 | |
| ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 | mg／l | ≦0.03 | | <0.003 | | | 0.005 | | | <0.003 | | | <0.003 | |
| ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ | mg／l | ≦0.1 | | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | |
| 臭素酸 | mg／l | ≦0.01 | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | |
| 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ | mg／l | ≦0.1 | | <0.01 | | | 0.03 | | | <0.01 | | | <0.01 | |
| ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 | mg／l | ≦0.03 | | <0.003 | | | 0.008 | | | 0.003 | | | <0.003 | |
| ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | mg／l | ≦0.03 | | <0.003 | | | 0.006 | | | <0.003 | | | <0.003 | |
| ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ | mg／l | ≦0.09 | | <0.009 | | | <0.009 | | | <0.009 | | | <0.009 | |
| ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ | mg／l | ≦0.08 | | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | |
| 亜鉛及びその化合物 | mg／l | ≦1.0 | | | | | <0.01 | | | | | | | |
| ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 | mg／l | ≦0.2 | | | | | <0.02 | | | | | | | |
| 鉄及びその化合物 | mg／l | ≦0.3 | | | | | 0.04 | | | | | | | |
| 銅及びその化合物 | mg／l | ≦1.0 | | | | | <0.02 | | | | | | | |
| ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 | mg／l | ≦200 | | | | | 6.1 | | | | | | | |
| ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 | mg／l | ≦0.05 | | | | | <0.005 | | | | | | | |
| 塩化物ｲｵﾝ | mg／l | ≦200 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 4.1 | 4.2 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 3.2 | 3.3 | 3.1 |
| 硬度 | mg／l | ≦300 | | | | | 34 | | | | | | | |
| 蒸発残留物 | mg／l | ≦500 | | | | | 89 | | | | | | | |
| 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | mg／l | ≦0.2 | | | | | <0.02 | | | | | | | |
| ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | mg／l | ≦0.00001 | | | | | <0.000001 | | | | | | | |
| 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ | mg／l | ≦0.00001 | | | | | <0.000001 | | | | | | | |
| 非ｲｵﾝ界面活性剤 | mg／l | ≦0.02 | | | | | <0.002 | | | | | | | |
| ﾌｪﾉｰﾙ類 | mg／l | ≦0.005 | | | | | <0.0005 | | | | | | | |
| 有機物 | mg／l | ≦3 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.7 |
| PH値 | | 5.8≦8.6 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 |
| 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 色度 | 度 | ≦5 | <0.5 | <0.5 | 1.0 | 1.2 | 0.6 | <0.5 | 0.7 | <0.5 | 0.8 | <0.5 | <0.5 | 1.4 |
| 濁度 | 度 | ≦2 | <0.1 | <0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.4 |