令和2年度　　栗原地区水質検査結果

区分	分類	栗原地区	単位	基準値												
		検査項目	年/月/日		R2.4.16	R2.5.13	R2.6.10	R2.7.14	R2.8.19	R2.9.9	R2.10.7	R2.11.11	R2.12.9	R3.1.13	R3.2.10	R3.3.10
		気温	℃		18.0	24.0	28.0	24.0	32.0	31.0	23.0	12.0	10.0	5.0	4.0	16.0
		水温	℃		12.0	17.0	21.0	21.0	27.0	25.0	21.0	13.0	11.0	5.0	7.0	11.0
		残留塩素	mg／l		0.30	0.30	0.30	0.40	0.20	0.40	0.30	0.40	0.30	0.30	0.50	0.30
健康に関連する項目	細菌	一般細菌	個／ml	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		大腸菌		検出されないこと	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない
	重金属	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg／l	≦0.003					<0.0003							
		水銀及びその化合物	mg／l	≦0.0005					<0.00005							
		ｾﾚﾝ及びその化合物	mg／l	≦0.01					<0.001							
		鉛及びその化合物	mg／l	≦0.01					<0.001							
		ヒ素及びその化合物	mg／l	≦0.01					<0.001							
		六価ｸﾛﾑ化合物	mg／l	≦0.02					<0.001							
	無機物	亜硝酸態窒素	mg／l	≦0.04					<0.004							
		ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ	mg／l	≦0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／l	≦10					0.4							
		フッ素及びその化合物	mg／l	≦0.8					0.07							
		ホウ素及びその化合物	mg／l	≦1.0					<0.1							
	有機化学物質	四塩化炭素	mg／l	≦0.002					<0.0002							
		1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg／l	≦0.05					<0.005							
		ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l	≦0.04					<0.004							
		ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg／l	≦0.02					<0.002							
		ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l	≦0.01					<0.0005							
		ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l	≦0.01					<0.001							
		ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg／l	≦0.01					<0.001							
	消毒副生成物	塩素酸	mg／l	≦0.6		<0.06			0.12			0.06			<0.06	
		ｸﾛﾛ酢酸	mg／l	≦0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
		ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg／l	≦0.06		0.016			0.018			0.009			0.007	
		ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg／l	≦0.03		0.006			0.004			0.003			<0.003	
		ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg／l	≦0.1		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
		臭素酸	mg／l	≦0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
		総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg／l	≦0.1		0.02			0.02			0.02			<0.01	
		ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg／l	≦0.03		0.008			0.005			0.004			<0.003	
		ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg／l	≦0.03		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
		ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg／l	≦0.09		<0.009			<0.009			0.012			<0.009	
		ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg／l	≦0.08		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
水利用上の障害に関連する項目	色	亜鉛及びその化合物	mg／l	≦1.0					<0.01							
		ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg／l	≦0.2					<0.02							
		鉄及びその化合物	mg／l	≦0.3					<0.03							
		銅及びその化合物	mg／l	≦1.0					<0.02							
	味	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg／l	≦200					7.1							
	色	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg／l	≦0.05					<0.005							
	味	塩化物ｲｵﾝ	mg／l	≦200	1.6	1.9	1.7	1.7	1.8	1.9	1.8	1.6	1.8	1.7	2.4	1.8
		硬度	mg／l	≦300					58							
		蒸発残留物	mg／l	≦500					100							
	泡	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg／l	≦0.2					<0.02							
	臭	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg／l	≦0.00001					<0.000001							
		2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg／l	≦0.00001					<0.000001							
	泡	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg／l	≦0.02					<0.002							
	臭	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg／l	≦0.005					<0.0005							
	味	有機物	mg／l	≦3	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.9	0.4	0.4	<0.3	0.4	0.4	0.6
	基礎的性状	PH値		5.8≦8.6	7.7	7.8	7.8	7.5	7.7	7.4	7.7	7.6	7.5	7.6	7.3	7.5
		味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		色度	度	≦5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
		濁度	度	≦2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1