令和4年度　　福用地区水質検査結果

区分	分類	福用地区	単位	基準値												
		検査項目	年/月/日		R4.4.13	R4.5.12	R4.6.10	R4.7.7	R4.8.4	R4.9.8	R4.10.13	R4.11.10	R4.12.8	R5.1.12	R5.2.8	R5.3.9
		気温	℃		23.0	20.0	29.0	24.0	30.0	35.0	18.0	27.0	21.0	13.0	18.0	27.0
		水温	℃		18.5	17.0	19.0	25.0	20.0	25.0	19.0	17.0	13.0	11.0	13.0	18.0
		残留塩素	mg／l		0.35	0.30	0.25	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	0.10	0.40	0.30	0.20
健康に関連する項目	細菌	一般細菌	個／ml	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	細菌	大腸菌		検出されないこと	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない
	重金属	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg／l	≦0.003					<0.0003							
	重金属	水銀及びその化合物	mg／l	≦0.0005					<0.00005							
	重金属	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg／l	≦0.01					<0.001							
	重金属	鉛及びその化合物	mg／l	≦0.01					<0.001							
	重金属	ヒ素及びその化合物	mg／l	≦0.01					<0.001							
	重金属	六価ｸﾛﾑ化合物	mg／l	≦0.02					<0.001							
	無機物	亜硝酸態窒素	mg／l	≦0.04					<0.004							
	無機物	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ	mg／l	≦0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	無機物	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／l	≦10					0.6							
	無機物	フッ素及びその化合物	mg／l	≦0.8					0.06							
	無機物	ホウ素及びその化合物	mg／l	≦1.0					<0.1							
	有機化学物質	四塩化炭素	mg／l	≦0.002					<0.0002							
	有機化学物質	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg／l	≦0.05					<0.005							
	有機化学物質	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l	≦0.04					<0.004							
	有機化学物質	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg／l	≦0.02					<0.002							
	有機化学物質	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l	≦0.01					<0.0005							
	有機化学物質	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l	≦0.01					<0.001							
	有機化学物質	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg／l	≦0.01					<0.001							
	消毒副生成物	塩素酸	mg／l	≦0.6		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	
	消毒副生成物	ｸﾛﾛ酢酸	mg／l	≦0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	消毒副生成物	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg／l	≦0.06		<0.006			<0.006			<0.006			<0.006	
	消毒副生成物	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg／l	≦0.03		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
	消毒副生成物	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg／l	≦0.1		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	消毒副生成物	臭素酸	mg／l	≦0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	消毒副生成物	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg／l	≦0.1		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	消毒副生成物	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg／l	≦0.03		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
	消毒副生成物	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg／l	≦0.03		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
	消毒副生成物	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg／l	≦0.09		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009	
	消毒副生成物	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg／l	≦0.08		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
水利用上の障害に関連する項目	色	亜鉛及びその化合物	mg／l	≦1.0					0.02							
	色	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg／l	≦0.2					<0.02							
	色	鉄及びその化合物	mg／l	≦0.3					<0.03							
	色	銅及びその化合物	mg／l	≦1.0					<0.02							
	味	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg／l	≦200					6.2							
	色	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg／l	≦0.05					<0.005							
	味	塩化物ｲｵﾝ	mg／l	≦200	4.0	3.3	3.1	2.9	2.6	2.8	3.0	3.2	3.1	4.4	5.5	6.7
	味	硬度	mg／l	≦300					33							
	味	蒸発残留物	mg／l	≦500					76							
	泡	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg／l	≦0.2					<0.02							
	臭	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg／l	≦0.00001					<0.000001							
	臭	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg／l	≦0.00001					<0.000001							
	泡	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg／l	≦0.02					<0.002							
	臭	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg／l	≦0.005					<0.0005							
	味	有機物	mg／l	≦3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	基礎的性状	PH値		5.8≦8.6	6.8	6.9	6.9	66.9	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0
	基礎的性状	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	基礎的性状	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	基礎的性状	色度	度	≦5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	基礎的性状	濁度	度	≦2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.5