

BELS Building-Housing Energy-efficiency Labeling System

建築物省エネルギー性能表示制度



この建物の
設計一次エネルギー消費量 **57%削減**
569MJ/(m²・年)



一次エネルギー消費量基準	適合
外皮基準	適合 BPI=0.75

誘導基準 (40%削減) 省エネ基準 1,323MJ/(m²・年)
※再生可能エネルギーを除いた
設計一次エネルギー消費量の
基準一次エネルギー消費量からの削減率



島田市新庁舎建設工事（新庁舎棟）
2023年10月11日交付
国土交通省告示に基づく第三者認証
（一般財団法人ベターリビング）