

平成26年度 島田市環境課 放射能測定結果

施設名：島田市一般廃棄物最終処分場

測定機関：株式会社 静環検査センター

測定方法：放射能濃度等測定方法ガイドライン 平成25年3月 第2版（環境省）

測定機器：ゲルマニウム半導体検出器(キャンベラジャパン株式会社製)  
Hitachi Aloka Medical TCS-172B シンチレーションサーベイメーターNaI(Tl)

試料名：原水【水処理施設流入水】

試料名		原水		原水		原水		原水		原水		原水	
採取年月日		平成26年10月16日		平成26年11月12日		平成26年12月17日		平成27年1月21日		平成27年2月18日		平成27年3月11日	
放射能濃度	放射性核種	結果	検出下限値	結果	検出下限値	結果	検出下限値	結果	検出下限値	結果	検出下限値	結果	検出下限値
	セシウム134 (Bq/L)	不検出	(10)	不検出	(10)	不検出	(10)	不検出	(9)	不検出	(11)	不検出	(11)
	セシウム137 (Bq/L)	不検出	(11)	不検出	(10)	不検出	(9)	不検出	(12)	不検出	(10)	不検出	(11)
	セシウム(合計) (Bq/L)	不検出	/	不検出	/	不検出	/	不検出	/	不検出	/	不検出	/
表面線量率	$\mu\text{Sv/h}$		0.08 (BG同値)	0.08 (BG同値)	0.08 (BG同値)	0.08 (BG同値)	0.08 (BG同値)	0.08 (BG同値)	0.08 (BG同値)	0.08 (BG同値)	0.08 (BG同値)	0.08 (BG同値)	

※BG同値＝表面線量率を測定する場所で、試料が無い時の空間線量率(バックグラウンド)と同じ値

試料名：放流水【水処理施設処理水】

試料名		放流水		放流水		放流水		放流水		放流水		放流水	
採取年月日		平成26年10月16日		平成26年11月12日		平成26年12月17日		平成27年1月21日		平成27年2月18日		平成27年3月11日	
放射能濃度	放射性核種	結果	検出下限値	結果	検出下限値	結果	検出下限値	結果	検出下限値	結果	検出下限値	結果	検出下限値
	セシウム134 (Bq/L)	不検出	(9)	不検出	(10)	不検出	(10)	不検出	(10)	不検出	(9)	不検出	(9)
	セシウム137 (Bq/L)	不検出	(11)	不検出	(11)	不検出	(10)	不検出	(12)	不検出	(10)	不検出	(10)
	セシウム(合計) (Bq/L)	不検出	/	不検出	/	不検出	/	不検出	/	不検出	/	不検出	/
表面線量率	$\mu\text{Sv/h}$		0.08 (BG同値)	0.08 (BG同値)	0.08 (BG同値)	0.08 (BG同値)	0.08 (BG同値)	0.08 (BG同値)	0.08 (BG同値)	0.08 (BG同値)	0.08 (BG同値)	0.08 (BG同値)	

※BG同値＝表面線量率を測定する場所で、試料が無い時の空間線量率(バックグラウンド)と同じ値

試料名：観測井地下水

試料名		観測井地下水		観測井地下水		観測井地下水		観測井地下水		観測井地下水		観測井地下水	
採取年月日		平成26年10月16日		平成26年11月12日		平成26年12月17日		平成27年1月21日		平成27年2月18日		平成27年3月11日	
放射能濃度	放射性核種	結果	検出下限値	結果	検出下限値	結果	検出下限値	結果	検出下限値	結果	検出下限値	結果	検出下限値
	セシウム134 (Bq/L)	不検出	(1)	不検出	(1)	不検出	(1)	不検出	(1)	不検出	(1)	不検出	(1)
	セシウム137 (Bq/L)	不検出	(1)	不検出	(1)	不検出	(1)	不検出	(1)	不検出	(1)	不検出	(1)
	セシウム(合計) (Bq/L)	不検出	/	不検出	/	不検出	/	不検出	/	不検出	/	不検出	/
表面線量率	$\mu\text{Sv/h}$		0.08 (BG同値)	0.08 (BG同値)	0.08 (BG同値)	0.08 (BG同値)	0.08 (BG同値)	0.08 (BG同値)	0.08 (BG同値)	0.08 (BG同値)	0.08 (BG同値)	0.08 (BG同値)	

※BG同値＝表面線量率を測定する場所で、試料が無い時の空間線量率(バックグラウンド)と同じ値

試料名：集水ピット地下水

試料名		集水ピット地下水		集水ピット地下水		集水ピット地下水		集水ピット地下水		集水ピット地下水		集水ピット地下水	
採取年月日		平成26年10月16日		平成26年11月12日		平成26年12月17日		平成27年1月21日		平成27年2月18日		平成27年3月11日	
放射能濃度	放射性核種	結果	検出下限値	結果	検出下限値	結果	検出下限値	結果	検出下限値	結果	検出下限値	結果	検出下限値
	セシウム134 (Bq/L)	不検出	(1)	不検出	(1)	不検出	(2)	不検出	(1)	不検出	(1)	不検出	(1)
	セシウム137 (Bq/L)	不検出	(1)	不検出	(1)	不検出	(1)	不検出	(1)	不検出	(1)	不検出	(1)
	セシウム(合計) (Bq/L)	不検出	/	不検出	/	不検出	/	不検出	/	不検出	/	不検出	/
表面線量率	$\mu\text{Sv/h}$		0.08 (BG同値)	0.08 (BG同値)	0.08 (BG同値)	0.08 (BG同値)	0.08 (BG同値)	0.08 (BG同値)	0.08 (BG同値)	0.08 (BG同値)	0.08 (BG同値)	0.08 (BG同値)	

※BG同値＝表面線量率を測定する場所で、試料が無い時の空間線量率(バックグラウンド)と同じ値

※分析結果が検出下限値未満であった場合は、「不検出」と表示する。

試料名：原水【水処理施設流入水】

試料名		原水		原水		原水		原水		原水		原水	
採取年月日		平成26年4月23日		平成26年5月21日		平成26年6月18日		平成26年7月23日		平成26年8月13日		平成26年9月17日	
放射能濃度	放射性核種	結果	検出下限値	結果	検出下限値	結果	検出下限値	結果	検出下限値	結果	検出下限値	結果	検出下限値
	セシウム134 (Bq/L)	不検出	(10)	不検出	(10)	不検出	(6)	不検出	(11)	不検出	(12)	不検出	(10)
	セシウム137 (Bq/L)	不検出	(10)	不検出	(11)	不検出	(10)	不検出	(10)	不検出	(11)	不検出	(11)
	セシウム(合計) (Bq/L)	不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出	
表面線量率	$\mu\text{Sv/h}$		0.08 (BG同値)	0.08 (BG同値)	0.08 (BG同値)	0.08 (BG同値)	0.08 (BG同値)	0.08 (BG同値)	0.08 (BG同値)	0.08 (BG同値)	0.08 (BG同値)	0.08 (BG同値)	

※BG同値＝表面線量率を測定する場所で、試料が無い時の空間線量率(バックグラウンド)と同じ値

試料名：放流水【水処理施設処理水】

試料名		放流水		放流水		放流水		放流水		放流水		放流水	
採取年月日		平成26年4月23日		平成26年5月21日		平成26年6月18日		平成26年7月23日		平成26年8月13日		平成26年9月17日	
放射能濃度	放射性核種	結果	検出下限値	結果	検出下限値	結果	検出下限値	結果	検出下限値	結果	検出下限値	結果	検出下限値
	セシウム134 (Bq/L)	不検出	(10)	不検出	(10)	不検出	(10)	不検出	(10)	不検出	(11)	不検出	(10)
	セシウム137 (Bq/L)	不検出	(10)	不検出	(9)	不検出	(10)	不検出	(10)	不検出	(10)	不検出	(11)
	セシウム(合計) (Bq/L)	不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出	
表面線量率	$\mu\text{Sv/h}$		0.08 (BG同値)	0.08 (BG同値)	0.08 (BG同値)	0.08 (BG同値)	0.08 (BG同値)	0.08 (BG同値)	0.08 (BG同値)	0.08 (BG同値)	0.08 (BG同値)	0.08 (BG同値)	

※BG同値＝表面線量率を測定する場所で、試料が無い時の空間線量率(バックグラウンド)と同じ値

試料名：観測井地下水

試料名		観測井地下水		観測井地下水		観測井地下水		観測井地下水		観測井地下水		観測井地下水	
採取年月日		平成26年4月23日		平成26年5月21日		平成26年6月18日		平成26年7月23日		平成26年8月13日		平成26年9月17日	
放射能濃度	放射性核種	結果	検出下限値	結果	検出下限値	結果	検出下限値	結果	検出下限値	結果	検出下限値	結果	検出下限値
	セシウム134 (Bq/L)	不検出	(1)	不検出	(1)	不検出	(1)	不検出	(1)	不検出	(1)	不検出	(1)
	セシウム137 (Bq/L)	不検出	(1)	不検出	(1)	不検出	(1)	不検出	(1)	不検出	(1)	不検出	(1)
	セシウム(合計) (Bq/L)	不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出	
表面線量率	$\mu\text{Sv/h}$		0.08 (BG同値)	0.08 (BG同値)	0.08 (BG同値)	0.08 (BG同値)	0.08 (BG同値)	0.08 (BG同値)	0.08 (BG同値)	0.08 (BG同値)	0.08 (BG同値)	0.08 (BG同値)	

※BG同値＝表面線量率を測定する場所で、試料が無い時の空間線量率(バックグラウンド)と同じ値

試料名：集水ピット地下水

試料名		集水ピット地下水		集水ピット地下水		集水ピット地下水		集水ピット地下水		集水ピット地下水		集水ピット地下水	
採取年月日		平成26年4月23日		平成26年5月21日		平成26年6月18日		平成26年7月23日		平成26年8月13日		平成26年9月17日	
放射能濃度	放射性核種	結果	検出下限値	結果	検出下限値	結果	検出下限値	結果	検出下限値	結果	検出下限値	結果	検出下限値
	セシウム134 (Bq/L)	不検出	(1)	不検出	(1)	不検出	(1)	不検出	(1)	不検出	(1)	不検出	(1)
	セシウム137 (Bq/L)	不検出	(1)	不検出	(1)	不検出	(1)	不検出	(1)	不検出	(1)	不検出	(1)
	セシウム(合計) (Bq/L)	不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出	
表面線量率	$\mu\text{Sv/h}$		0.08 (BG同値)	0.08 (BG同値)	0.08 (BG同値)	0.08 (BG同値)	0.08 (BG同値)	0.08 (BG同値)	0.08 (BG同値)	0.08 (BG同値)	0.08 (BG同値)	0.08 (BG同値)	

※BG同値＝表面線量率を測定する場所で、試料が無い時の空間線量率(バックグラウンド)と同じ値

※分析結果が検出下限値未満であった場合は、「不検出」と表示する。