

令和7年度 一般廃棄物処理施設(清掃工場)の維持管理に関する情報

施設名: 島田市田代環境プラザ

1. 処分した廃棄物の種類及び数量、搬出量

種類:一般廃棄物

数量: 下記のとおり

[illegible]

測定位置: 燃燒室出口

3. 集じん器流入燃焼ガス温度(1時間値の月平均値)

測定位置: 集じん器入口

4. 排ガス中の一酸化炭素濃度(1時間値の月平均値)

測定位置:煙道

[illegible]

5. 排ガス中のばい煙量・濃度
測定位置: 煙道(集じん器出口後)

	測定項目		単位	基準値	地元 協定値	測定結果		
1 号 炉	ばいじん濃度		g/m³	0.08	0.02	0.002未満	令和7年8月 測定予定	令和7年12月 測定予定
	窒素酸化物(NOx)濃度		cm³/m³	250	50	13		
	硫黄酸化 物(SOx)	濃度	ppm	—	20	2		
		排出量	m³/h	K値=17.5 約80	—	0.026		
	塩化水素(HCL)濃度		mg/m³	700	—	6		
			ppm	—	40	3		
	水銀濃度		μg/m³	50	—	0.25		
	測定年月日					令和7年4月10日		
測定結果取得年月日					令和7年5月2日			
2 号 炉	ばいじん濃度		g/m³	0.08	0.02	令和7年6月 測定予定	令和7年10月 測定予定	令和8年2月 測定予定
	窒素酸化物(NOx)濃度		cm³/m³	250	50			
	硫黄酸化 物(SOx)	濃度	ppm	—	20			
		排出量	m³/h	K値=17.5 約80	—			
	塩化水素(HCL)濃度		mg/m³	700	—			
			ppm	—	40			
	水銀濃度		μg/m³	50	—			
	測定年月日							
測定結果取得年月日								

備考 1. ばいじん、窒素酸化物、塩化水素は、標準酸素濃度(12%)補正方式による補正濃度を表す。
2. 結果欄に未満と表示されている数値は、定量下限値を示す。
3.()の値は検出下限値以上、定量下限値以下

6. 排ガス中のダイオキシン類濃度
測定位置: 煙道(集じん器出口後)

	単位	基準値	地元協定値	測定結果	測定年月日	測定結果取得年月日
1号炉	ng-TEQ/m ³	1以下	0.05以下	令和7年8月 測定予定		
				令和7年12月 測定予定		
2号炉	ng-TEQ/m ³	1以下	0.05以下	令和7年6月 測定予定		
				令和8年2月 測定予定		

7. 冷却施設及び排出ガス処理設備に、堆積したばいじんを除去した日

1号炉	運転中は常時実施
2号炉	運転中は常時実施