

令和8年度 身成地区水質検査結果													
区分	分類	身成地区	単位	基準値	R8.4.8	R8.5.14	R8.6.4	R8.7.2					
		検査項目	年/月/日										
健康に 関連する項目	細菌	気温	℃		18.0	24.0	19.0	22.0					
		水温	℃		14.0	18.0	17.0	16.0					
		残留塩素	mg/l		0.10	0.20	0.10	0.20					
		一般細菌	個/ml	≦100	0	0	0	0					
	重金属	大腸菌		検出されないこと	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない					
		カドミウム及びその化合物	mg/l	≦0.003									
		水銀及びその化合物	mg/l	≦0.0005									
		セレン及びその化合物	mg/l	≦0.01									
		鉛及びその化合物	mg/l	≦0.01									
		ヒ素及びその化合物	mg/l	≦0.01									
	無機物	六価クロム化合物	mg/l	≦0.02									
		亜硝酸態窒素	mg/l	≦0.04									
		シアン化物イオン	mg/l	≦0.01		<0.001							
		硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/l	≦10		2.7							
		フッ素及びその化合物	mg/l	≦0.8									
		ホウ素及びその化合物	mg/l	≦1.0		0.3							
	有機化学物質	四塩化炭素	mg/l	≦0.002									
		1,4-ジオキサン	mg/l	≦0.05									
		シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	≦0.04									
		ジクロロメタン	mg/l	≦0.02									
		テトラクロロエチレン	mg/l	≦0.01									
		トリクロロエチレン	mg/l	≦0.01									
		PFOS及びPFOA	mg/l	≦0.00005		<0.000005							
		ベンゼン	mg/l	≦0.01									
	消毒副生成物	塩素酸	mg/l	≦0.6		<0.06							
		クロロ酢酸	mg/l	≦0.02		<0.002							
		クロロホルム	mg/l	≦0.06		<0.006							
		ジクロロ酢酸	mg/l	≦0.03		<0.003							
		ジブromクロロメタン	mg/l	≦0.1		<0.01							
		臭素酸	mg/l	≦0.01		<0.001							
		総トリハロメタン	mg/l	≦0.1		<0.01							
		トリクロロ酢酸	mg/l	≦0.03		<0.003							
		ブromジクロロメタン	mg/l	≦0.03		<0.003							
		ブromホルム	mg/l	≦0.09		<0.009							
		ホルムアルデヒド	mg/l	≦0.08		<0.008							
水利用上の 障害に 関連する項目	色	亜鉛及びその化合物	mg/l	≦1.0									
		アルミニウム及びその化合物	mg/l	≦0.2									
		鉄及びその化合物	mg/l	≦0.3									
		銅及びその化合物	mg/l	≦1.0									
	味	ナトリウム及びその化合物	mg/l	≦200									
		マンガン及びその化合物	mg/l	≦0.05									
	味	塩化物イオン	mg/l	≦200	53	45	30	40					
		硬度	mg/l	≦300									
	泡	蒸発残留物	mg/l	≦500		170							
		陰イオン界面活性剤	mg/l	≦0.2									
	臭	ジオキシベンゼン	mg/l	≦0.00001									
		2-メチルイソボルネオール	mg/l	≦0.00001									
	泡	非イオン界面活性剤	mg/l	≦0.02									
		フェノール類	mg/l	≦0.005									
	味	有機物	mg/l	≦3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3					
		PH値		5.8≦8.6	7.0	6.9	6.9	6.9					
	基礎的 性状	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
		臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	性状	色度	度	≦5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5					
		濁度	度	≦2	<0.1	<0.1	0.4	<0.1					